

**Wszyscy  
uczestnicy postępowania**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dobudowa i rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym, administracyjnym i magazynowym położonego w Bielsku Białej przy ul. Sobieskiego 160, na działkach 557/15 -20 obręb Stare Bielsko” – Nr postępowania: 1/2014.

W odpowiedzi na pismo Wykonawcy dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, informujemy że wpłynęło ono do zamawiającego **w dniu 23 maja 2014 r.**, czyli po ustawowym terminie, w jakim Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednakże mając na uwadze zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 ppkt 1, odpowiadamy:

**Treść pytania nr 1:**

Prosimy o określenie, czy pomieszczenie w którym ma zostać zamontowana brama wjazdowa D9 będzie ogrzewane. Zwracamy uwagę, że jeżeli brama ma wysokość 2200 mm potrzebujemy około 2600 mm na głębokość żeby bramę wyłożyć pod stropem, więc standardowa brama segmentowa się nie zmieści. Zakładając, że brama będzie rolowana, to w przypadku gdy pomieszczenie będzie ogrzewane i należy zachować współczynnik U, to brama rolowana nie spełni swojej funkcji ze względu na cienkościennie profile  $U = 4,5$ . Przy bramie segmentowej współczynnik  $U=1,1$  lecz wymaga modernizacji pomieszczenia. Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że brama będzie zamontowana do pomieszczenia 014-ekspedycja.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, iż pomieszczenie w którym ma zostać zamontowana brama wjazdowa będzie ogrzewane, jednocześnie potwierdzamy, że brama będzie zamontowana do pomieszczenia 014- ekspedycja.

W imieniu Zamawiającego

**Maciej Dudys**  
Z-ca Dyrektora  
PPHU BOGMAR